

国网江西省电力有限公司南昌市新建区供电分公司

新电提复字〔2023〕24号

分类：电网建设类



关于区二届人大三次会议第33号建议的答复

尊敬的万常谋代表：

您提出的“关于解决象山镇乐饭公路（江边段）至官塘渔场沿线架设电力设施的建议”我公司已收悉，我公司供用电部在3月16日上午赶赴现场核查，为保障农田灌溉安全用电抽水，现答复如下：

1、该片区抗旱抽水由官塘渔场用户专变（315kVA）供电，村民抽水灌溉用电均从该专变用户变压器供电，低压线路私拉乱接较为严重且线路裸露在地面，存在严重安全隐患。

2、由于抽水灌溉用电属于农业抽水专变、专线，由当地政府或乡村村委出资架设，我公司已将10kV线路电源布设在该片区（10kV象山I线南田万支线、官塘支线）。

3、请当地村委将变压器报装申请报告给予我公司，我公司将安排人员对该用电区域进行勘察并出具相应的供电方案，待双方确认方案后，由当地村委委托设计、施工，待我公司验收合格后通电，解决当地村民安全稳定用电。

附：代表建议办理情况征询意见表

国网江西省电力有限公司南昌市新建区供电分公司

2023年3月16日



抄送：区人大常委会选举任免联络办公室，区政府督查室。

联系单位及电话：区供电公司，83086659

邮政编码：330100

国网江西省电力有限公司南昌市新建区供电分公司办公室

2023年3月16日印发

人大代表建议办理情况征询意见表

代表人姓名	万常谋	通讯地址	新建区象山镇象山 山村	邮政编码	
建议内容	关于解决象山镇乐饭公路（江边段）至官塘渔场沿线架设电力设施的建议				
承办单位	区供电公司	电话	83086659	邮政编码	
代表对办理情况的意见：					
满意	✓	基本满意		不满意	

建议人签名

2023年 3 月 16 日